

饮用水水源地环境问题排查情况统计表

填报单位（盖章）：甘南州人民政府

填报时间：2019年9月2日

问题序号	所在地			水源地名称	保护区类型（一级、二级）	问题类型	问题具体情况	具体整治措施	计划完成整治时间	备注
	市（州）	县（市、区）	乡（镇）							
1	甘南州	合作市	那吾乡	甘南州合作市饮用水水源地	一级、二级	交通穿越、其他问题	1. 穿越二级保护区内道路有省道306线二级公路，从合作到临潭处；2. 保护区内隔离防护围栏未建设完成	1. 按照水源地规范化建设技术要求，完善隔离防护设施和警示标志、涵养林、生态修复等；2. 完成一级保护区隔离防护围栏。	2019年10月底	1. 道路穿越的防护设施已完成，警示标志完成50%，涵养林已完成；2. 围栏完成40%。
2	甘南州	夏河县	拉卜楞镇	夏河县城区酒哈尔饮用水水源地	一级、二级	交通穿越、其他问题	1. 省道312线穿越水源地二级保护区；2. 夏河县气象局在一级水源地保护区内建有气象观测站一座；二级保护区区内存在S38线王夏高速公路六标拌合站	1. 责令县气象局拆除在一级保护区内临时搭建的彩钢房，并撤离值守人员，确保水源地安全；2. 在穿越二级保护区路段建设防撞护栏、路面雨污水导排渠和事故应急池等环境风险防范工程。二级保护区内拌合站施工营地全部拆除，拌合站采用最严格的环境保护措施，确保水源地绝对的环境安全，同时加快施工进度，待施工结束后拆除。	2021年10月底	1. 已完成整治；2. 道路穿越问题已完成整治，并已销号。拌合站于2019年3月29日封停，生活区已修建三级沉淀池，生活区已安装全封闭钢化玻璃化粪池。该项目环境影响评价报告书已编制完成，待评审。该企业已按要求对拌合站上下游地表水每月进行2次自行监督检查
3	甘南州	临潭县	申藏乡	斜藏沟大扎集中式饮用水水源地	一级、二级	其它问题	斜藏沟大扎水源地未设立保护区防护围栏、界标和警示牌。	在县委、县政府高度重视和县政府分管领导积极协助下，对斜藏沟大扎水源地设立了界标、界桩、警示牌，用防护围栏对保护区进行了围护。	2019年4月底	100%完成整治任务，该水源地为城区备用水源。



4	甘南州	临潭县	木布乡	临潭县城区牙当集中式饮用水水源地	一级、二级	交通穿越、其他问题、农业面源、生活面源。	<p>一是二级保护区内有81亩农田，二级保护区内有620亩农田一处养殖合作社；二是二级保护区内有牙当贡巴、白路它、惹格3个自然村和1处寺庙（牙当寺），总居住人口520人；三是保护区内围挡未建设完成，未设立相应标识牌。四是县道X129穿越二级保护区2816米；</p>	<p>一是农业面源污染。二级保护区内有620亩农田，对村民进行宣传教育，发放了由我分局印制的《饮用水源地污染防治宣传手册》，并在醒目位置张贴《牙当饮用水水源地保护区禁止使用化肥的公告》，对村民发放了由我分局购买的有机肥36袋，并引导村民在今后的种植中使用有机肥，农家肥进行追肥，限制和禁止高毒、高残留农药、化肥的使用。一级保护区内的合作社养殖三方公司对养殖合作社进行了评估，根据评估结果进行了修缮，现已拆除养殖池所有设备，并进行第三平整；二是2019年7月28日我分局组织专家对甘肃清水文地所工程地质勘察院编制的《临潭县牙当饮用水水源地环境保护区划定建设方案》再次进行了技术审查，专家通过实地查看结合理论化建设方案对污水处理和污水产生量很少的生活习惯，可继续实行院落保洁、自然蒸发和自然降解的方式”的措施。为了便于生活垃圾集中收集，我分局为牙当村购买垃圾收集桶6个，分类式垃圾桶15个，户用垃圾桶36个、三轮垃圾清运车1辆，已于7月31日将购买的环卫设施设备安装完成完毕，现已全部完成二级保护区生活面源污染防治工作；三是二级保护区内2170m围挡已按建设方案要求全部完成，方案中设计的界标、交通警示牌、宣传牌、界标已全部安装完成。四是县道X129穿越二级保护区2816米需施工游摊及游摊，现阶段X129改线为S326，经与州交通运输局协调，该游摊在原有基础上进行施工，为不造成重复施工，经费资金，现阶段对北游摊进行游摊王与州交通局衔接，计划出水源地一级保护区段约1700m已完成游摊基础施工，于8月28日完成游摊围挡及游摊保洁工作。</p>	2019年10月底	完成90%的整治任务。
5	甘南州	卓尼县	木耳镇	卓尼县木耳沟城区饮用水源地	一级、二级	餐饮旅游设施、畜禽养殖	木耳沟城区饮用水源地排查出一、二级保护区内存在11个餐饮旅游设施、畜禽养殖	拆除并关闭	2018年12月底	已完成整治
6	甘南州	玛曲县		玛曲县东郊水源地	一级、二级	生活面源污染	一级保护区未建设隔离防护栏，边界地理界标和警示标志不全。	计划对东郊水源地进行调整与变更。	2018年12月底	玛曲县东郊水源地已于2019年1月11日由州政府批准废止，批准文号（州政府函[2019]18号）；替代水源黄河老渡口水源地已于2019年2月28日通过省级审查，目前待批复。
7	甘南州	玛曲县		玛曲县卓格尼玛水源地	一级、二级	其他	一、二级保护区划定不合理	对一、二级保护区范围进行重新划定	2019年10月底	调整方案通过审核，根据要求相关材料已上报。
8	甘南州	碌曲县	玛艾镇	碌曲县玛艾饮用水源地	二级	道路穿越、农业种植	县道X422、国道G213建设均早于饮用水源地建设，属于历史遗留问题、有机种植。	保护区隔离：由州交通局、县交通局和县公路段补充建设穿越路段隔离防护措施和设立警示标志。有机种植严格控制农药使用。	2019年4月	已完成整治，通过了州级复核。

9	甘南州	迭部县	电尕镇	迭部县哇坝河城区集中式饮用水水源地	一级	其他	水源池一级保护区内有与供水无关的(原石油公司)建筑物、垃圾杂物堆放。	1、在县委、县政府高度重视和县政府分管领导积极协调下，原石油公司所属建筑物等30亩土地已由县政府收回并移交迭部县供水公司；2、县生态环境分局、城乡建设局、电尕镇政府等联合执法检查组对一级保护区内与供水无关的建筑物全部进行了拆除，院内垃圾杂物全部清理完成。	2018年12月底	2018年5月底已完成整治
10	甘南州	舟曲	峰迭镇	杜坝川水源地	一级、二级	交通穿越、农业面源污染、生活面源污染、旅游餐饮、其他问题	1. S313公路穿越一级保护区1.7Km, 穿越二级保护区2Km; 2. 一级保护区内有农田80亩, 二级保护区内有农田350亩; 3. 一级保护区内有112户居民, 共560人, 二级保护区内有334户居民, 共1400人; 4. 一级保护区内有1家农家乐, 二级保护区内有3家农家乐; 5. 一级、二级保护区内存在42处违章建筑(包括汽修厂、居民住房、建材厂、畜禽养殖场等)。	1、一级保护区内所有违法建筑拆除和违法经营活动取缔工作已完成; 二级保护区内经营场所已依法关闭, 分散式养殖已完成整改。2、已委托甘肃省第二勘察设计院在备选水源地开展打孔取样工作。	计划2020年6月份完成新水源地建设工作。	

填表人: 姚敏慧

联系方式: 0941-8234235